

Risikovurdering og mediumkategori

Mediumkategori udtrykker forureningen eller risikoens art. En mere uddybende liste med eksempler kan ses i rørcenter-anvisning 015, oktober 2009.

Mediumkategori	Vand der:	
1	Ikke er forurenet.	
2	Ikke medfører menneskelig sundhedsmæssig risiko.	
3	Medfører nogen menneskelig sundhedsmæssig risiko.	Minimumskrav: En ikke kontrollerbar rørfbryder. Anvendes bl.a. ved industrimaskiner og varmeanlæg med mulighed for efterfyldning af spædevand.
4	Medfører menneskelig sundhedsmæssig risiko, f.eks. gift og kræftfremkaldende stoffer.	Minimumskrav: En kontrollerbar rørfbryder. Anvendes bl.a. til byggevand, landbrug, kemisk industri, før regnvands- og køleanlæg.
5	Som følge af mikrobiologi eller virus medfører menneskelig sundhedsmæssig risiko.	Minimumskrav: Frit luftgab. Anvendes bl.a. i landbrug og stald og dyrehold i anlæg med fækalieholdige væsker (typisk rensningsanlæg.)

Risikovurderingen skal foretages af en autoriseret Vvs-installatør i henhold til DN/EN 1717, inden installationstilladelse gives.